

## 项目公示简介

### 1、基本情况：

四川泸天化股份有限公司投资 410 万元在四川泸州市纳溪区李子林路 38 号技改热电车间煤锅炉脱硝治理项目。本次煤锅炉脱硝治理采用低氮燃烧+SNCR 技术，包括对锅炉本体改造和新增 SNCR 脱硝装置，锅炉本体改造包括布风装置改造、高温分离器提效改造、增设飞灰再循环系统。新增 SNCR 脱硝装置包括新增脱盐水储罐、泵、喷枪、计量系统、电控及辅助系统等。受四川泸天化股份有限公司委托，泸州工投格林环保科技有限公司于 2018 年 11 月完成本项目的环境影响报告书。2018 年 12 月 28 日，泸州市环境保护局以泸市环建函[2018]133 号文出具该项目环境影响报告书环评批复。

2020 年 03 月，四川中环检测有限公司编制完成《四川泸天化股份有限公司热电车间煤锅炉脱硝治理项目验收监测报告》。

### 2、公示说明：

现将验收文本予以公示，公示日期 20 个工作日。如有建议意见，请在公示日期内提出。

3、公示网站：[http://www.sczhjc.com.cn/nd.jsp?id=202#\\_np=111\\_762](http://www.sczhjc.com.cn/nd.jsp?id=202#_np=111_762)

4. 联系电话：0830-2996629

通讯地址：泸州市龙马潭区迎宾大道 2 段 32 号

